

房山区大石窝镇高庄村分布式光伏并网发电项目

职业病危害控制效果评价

项目负责人：李铭浩

完成日期：2018 年 5 月

一、建设单位信息

名称：北京建新鸿远光伏科技有限公司

地址：北京市房山区石窝镇高庄村

联系人：樊宇威

评价单位信息

工作内容	时间	人员	企业陪同人
现场调查	2018.3.5	李铭浩、师志、杨超	樊宇威
现场采样	2018.5.14	张淑丽、张锦玉	樊宇威

生产工艺




图 2-3 项目工艺流程图示意图

二、职业病危害因素与检测结果

职业病危害因素：工频电场。

检测结果：

职业病危害因素	评价检测点数	检测合格点数	合格率
工频电场	9	9	100%

三、评价结论及建议

房山区大石窝镇高庄村分布式光伏并网发电项目按照《建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012 年版）》（安监总安健〔2012〕73 号）的规定，项目属于“电力、热力生产和供应业“职业病危害一般的建设项目”。该项目应按照职业病危害较重的建设项目进行职业卫生管理。

序号	评价项目	评价结论
----	------	------

1	总体布局	符合
2	设备布局	符合
3	建筑卫生学	符合
4	职业病危害因素	符合
5	职业病防护设施	符合
6	应急救援设施	符合
7	职业健康监护	符合
8	个人防护用品	符合
9	辅助用室	符合
10	职业卫生管理	符合

1.正常生产中职业病危害防护措施

(1) 建筑卫生学。冬季采暖要保证主控室和各辅助用室的采暖温度符合相关要求。

(2) 建议针对非电离辐射应急救援预案和室外高温作业，定期开展应急预案演练。

2.检维修期间职业病危害防护措施

在检维修和设备维护、清洗前必须全面做好职业病危害识别，过程中加强防护和管理，操作人员佩戴好个人防护用品。如清洗除尘时，佩戴好防尘口罩；油漆作业时佩戴好防毒面罩等。

四、影像资料

1.现场调查



2.专家评审会

